出厂水水质周报（2026.03.30-2026.04.05）

出厂水水质周报（2026.03.30-2026.04.05）				
检测项目	标准限值（GB5749-2022)	最高值	最低值	均值
浑浊度(散射浑浊度单位）/NTU	1	0.20	0.10	0.14
色度（铂钴色度单位）/度	15	<5	<5	<5
臭和味	无异臭、异味	无	无	无
肉眼可见物	无	无	无	无
游离氯（mg/L）	≥0.3 且≤2	0.6	0.6	0.6
高锰酸盐指数（(以 02 计)/（mg/L）	3	1.04	0.92	0.99
菌落总数(CFU/mL)	100	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群(CFU/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不应检出	未检出	未检出	未检出
			扬中金州水务有限公司化验中心	