管网水水质检测数据公示

采样日期				2026.04.27	2026.04.27	2026.04.27	2026.04.27	2026.04.27	2026.04.27	2026.04.27
采样地点				新坝水厂	丰裕水厂	兴隆泵站	长旺水厂	永胜水厂	八桥水厂	西来水厂
样品性质				无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明
合格率（%）（合格项次/总项次）				100	100	100	100	100	100	100
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	检测结果						
1	色度(铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1	0.36	0.32	0.29	0.30	0.28	0.37	0.39
3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无
4	游离氯	mg/L	0.3~2（出厂水）；0.05~2（管网末梢水）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.1
5	高锰酸盐指数(以 O2 计)	mg/L	3	1.02	1.01	0.96	0.98	0.97	1.03	1.04
6	菌落总数	CFU/mL	100	5	4	4	2	未检出	7	11
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
							扬中金州水务有限公司化验中心			