管网水水质检测数据公示											
采样日期				2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06	2025.05.06
采样地点				宜禾制衣	东升电气	污水厂	二墩港汽渡	三跃供水站	中医院	国税局	浩云湾
样品性质				无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明	无色透明
合格率（%）（合格项次/总项次）				100	100	100	100	100	100	100	100
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022	检测结果							
1	色度(铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1	0.29	0.26	0.27	0.20	0.28	0.24	0.30	0.32
0.3	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无
4	游离氯	mg/L	0.3~2（出厂水）；0.05~2（管网末梢水）	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.5	0.2	0.1
5	高锰酸盐指数（以 O2 计)	mg/L	3	1.00	0.98	0.95	0.96	0.94	0.92	0.98	1.02
6	菌落总数	CFU/mL	100	1	5	5	未检出	未检出	未检出	9	11
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
							扬中金州水务有限公司化验中心				